

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28
Отделение по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Барнаул, ул. Крупской, 169, E-mail 623078gpn@mail.ru, телефон 62-30-78
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 123/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 101» общеразвивающего вида

В лице заведующего Кейб Елены Геннадьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 123 от «18» июня 2018 г. начальника отделения по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. «22» июня 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «29» июня 2018 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №101» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, ул. Дёповская 30.

проверку проводил(а):

Лаас Константин Владимирович - Инспектор отделения по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Кейб Еленой Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468, 474 и приложениям №1 и №2 Правил противопожарного режима в РФ.	Правила противопожарного режима в РФ п.70 утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.09.2018	
2	На объекте защиты планы эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.	Правила противопожарного режима в РФ п.7 утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.09.2018	
3	На объекте защиты направ-	Правила противопо-	01.09.2018	

	ление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	жарного режима в РФ п.55 утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012		
--	---	---	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


«29» июня 2018 г.

Лаас К.В. - Инспектор отделения по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:
Заведующий Кейб Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.

(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547) Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)